

ИНФОРМАЦИЯ

для потребителей о причинах и сроках прекращения газоснабжения в многоквартирных жилых домах по состоянию на 15.09.2016 г.

№	Адрес	Причина отключения	Дата отключения	Причина, по которой невозможно возобновить газоснабжение	Ориентировочная дата возобновления газоснабжения
	Шевченковский (Бабушкинский) район				
1	просп. Ф. Орлика (Ильича), д.2 кв. 39.43.47.51;	плановое техническое обслуживание системы газоснабжения - ПТО	06.09.12	После предоставления акта на проверку д/к и в/к	После предоставления акта на проверку д/к и в/к
2	ул. М. Грушевского (К. Либкнехта) д.15 кв. 19,20,21,22,26	Внеплановые ремонтные работы	01.07.15	нет доступа в кв. № 21– при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
3	ул. Староказацкая (Комсомольская) д.31 кв. 6,7,8 (индивидуальные вводы)	АДС	23.07.15	Пожар с газом не связан	Предоставления акта на проверку д/к и в/к
4	просп. Д. Яворницкого (К. Маркса), 67 кв. 39,42,45,48	Внеплановые ремонтные работы	25.11.15	Нет доступа № 45 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
5	ул. Светлова, д. 47 кв.№ 1,5,9,	Внеплановые работы	20.04.16	Требуется замена крана Ø 50, (трещина по корпусу) Нет доступа – 1	23.09.16.
6	пр. Д. Яворницкого, 70 А 6,12,18,24,30,36,41,46	АДС	05.08.16	нет доступа кв. 36,41,46 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого.	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
7	Тополь 2 , д. 12, корп. 2 73,77,81,85,89,93,97,101,105	АДС	17.08.16	нет доступа кв.№ 85,89 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого.	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
8	ул. Казака Мамаю, д. 8 1, 5 9, 13, 17 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 4, 8, 12, 16, 20 21, 25, 29, 33, 37 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39 24, 28, 32, 36, 40 41, 45, 49, 53, 57 42, 43, 46, 47, 50, 50, 51, 54, 55, 58, 59 44, 48, 52, 56, 60	Утечка газа на газопроводе при выполнении плановой контрольной опрессовки	13.09.16	Нет доступа: 13 3, 6, 10, 11, 14, 15 12, 16 23, 26, 30, 31, 38, 39 32, 40 41, 45, 49, 53, 57 42, 43, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 59 44, 48, 52, 56, 60 61, 65, 69, 73, 77 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79	23.09.16.

	61, 65, 69, 73, 77 62, 63, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79 64, 68, 72, 76, 80			64, 68, 72, 76, 80 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого. кв. 35 – заменить шланг ПГ, не легализована ГК, резьбовые соединения	
	Соборный (Жовтневый) район				
1	ул. 8-е Марта, 2, кв. 5,8,12,16,20;	ПТО системы. газоснабжения	12.12.12	кв. №1,8 – сам. замена газ. приборов; кв. №8,12 – уст. газ. приборов в ваннных; кв.№8 – скрытая прокладка газ-да; кв.№8 – собственник не прошел инструктаж № 5-20 - совмещ. дк вк	После устранения технических нарушений
2	пр. К. Маркса 45а, кв. 4.9.14.19.24.29.34.39.44.49.54.59.64.69;	Внеплановые работы	13.01.15	Нет доступа в квартиру № 69 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
3	ул. Паторжинского.24 кв. 11.14;	ПТО	19.05.15	Тех. нарушения в кв. № 11– при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	После устранения технических нарушений
4	ул. Жуковского, д. 39/41, кв 22,23,26,27,30,31,34,35,38,39	АДС	18.01.16	Нет доступа в кв. № 26 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
5	ул. Абхазская, д. 4 А кв. 1,5,9,13,17	Плановые работы	30.03.16	нет доступа кв. № 1 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
6	пер. Добровольцев, д. 6, под. 9 220,224,228,232,236,240,244,248,252	установка программных индивидуальных БГС	25.08.16	при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Замурован газопровод в кв. № 236	23.09.16.
7	Н. Победы, д. 134, корп. 4, под. 2 41,45,49,53,57,61,65	Установка инд. БГС	08.09.16	нет доступа кв.41,53,57,61 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
8	ул. Паторжинского, д. 14/16 19,23,27,31,35	установка программных инд. БГС	31.09.16	в кв. 23 тех. нарушение – частично замурован внутриквартирный г-д	23.09.16.
9	ул. В. Винниченко , д. 5 б 21,23,25,27,29	Плановая опрессовка, уст. индив. БГС	05.09.16	нет доступа кв. – 27 замурован г-д – 23,25 самовольная замена газового прибора – 25 электровытяжка – 25 заужен дымоход – 29	23.09.16.
10	просп. Гагарина д.149 кв.	АДС	30.08.16	нет доступа кв. 7,10,11,14,15,19 - при	После предоставления

	6,7,10,11,14,15,18,19			проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	доступа и устранения технических нарушений
11	пр. Гагарина, д. 149 4,8,12,16,20	установка надомного УУ	02.09.16	нет доступа 4,8,12,16,20 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
12	пр. Героев, д. 12 (под. № 8) 246,250,254,258,262,266,270,274,278 247,251,255,259,263,267,271,275,279 248,252,256,260,264,268,272,276 249,253,257,261,265,269,273,277	устранение утечки на вводе в подъезд	07.09.16	нет доступа кв.№ 266 271 268 273 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого кв. № 266 – необходим вынос крана стояка из ремонтной мастерской	23.09.16.
13	ул. Лазаряна 2 1,3,5,7,9/1	установка надомного УУ	08.09.16	отсутствие доступа во все квартиры; при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
14	Бул.Славы 3 182,186,190,194,198,202,206,210,214	АДС	09.09.16	нарушение тяги в кв.190	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
15	пр. Героев, д. 12 (под. № 24) 804,808, 812, 816, 820, 824, 828, 832, 836	АДС	12.09.16	нет доступа в кв: 804, 808, 812, 828, 836 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
16	Бул. Славы, 14 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76	установка БГС	12.09.16	нет доступа в кв: 68, 72 ,76 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
17	Бул. Славы, д. 47 42, 46, 50, 54, 58, 62, 66, 70	установка БГС	12.09.16	нет доступа в кв: 46, 58, 66 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
	Соборный (Жовтневый) район (ПЭУ-4)				
1	ул. Наб. Победы 134 корпус 3 кв. № 1 под. 1,5,9,13,17,21,25,29,33 2,6,10,14,18,22,26,30,34	установка БГС	17.08.16	кв. №9,33,10,14,34 - не установлены БГС и нет доступа	23.09.16.
	Чечеловский (Красногвардейский) район				
1	ул. Криворожская, д. 2, кв. 13, 16, 19, 21	Дефектные акты ДК и ВК от КП «Жилсервис-1»	27.07.16	Необходимо устранить неисправность ДК и ВК	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
2	ул. Криворожская, д. 12, кв. 13, 16, 19, 22	Ремонт откл. устр, ПТО, установка БГС	10.08.16	Нет доступа в кв. № 16, 22 – при проведении контрольной опрессовки системы	23.09.16.

				газоснабжения падение давления выше допустимого	
3	просп. Пушкина 22 кв. 3,4,5,6	Внеплановые работы	17.08.16	нет доступа кв.№ -3 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
4	ул. Пушкина, д. 71, кв. 31, 35, 39, 43 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45	Откл. АДС	23.08.16	Нет доступа в кв. № 33, 39, 40, 44. Нет актов о пригодности ДК и ВК	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
5	ул. Рабочая, д. 91 б, кв. 1 – 11	Разрушен дымоход	06.09.16	Нет доступа в кв. № 1, 3, 6, 8, 9 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Нет актов о пригодности ДК и ВК	23.09.16.
6	ул. Философская, д. 44 а, кв. 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31	Откл. АДС	14.09.16	Нет доступа в кв. 19, 21, 23, 25, 27, 29 – при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Нет актов о пригодности ДК и ВК	23.09.16.
	Центральный (Кировский) район				
1	ул. Чкалова, д. 33, кв. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17	Установка БГС. ПТО	13.09.16	Нет доступа в кв. № 10, 15 – при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
2	просп. А. Поля, д. 94 г, кв. 22, 23, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19	Установка БГС ПТО	13.09.16	Нет доступа в кв. № 3, 11, 23 – при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
3	просп. А. Поля, д. 106 а, кв. 87, 90, 93, 96, 99	Установка БГС	06.09.16	Нет доступа в кв. № 96 – при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
	Новокайдакский (Ленинский) район				
1	ул. Коммунарская, 1 кв 291,295,299,303,307,311,315,319,323	Установка БГС	29.06.16	Необходима замена крана на стояк	23.09.16.
2	ж/м Кр. Камень, д. 18, кв. 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143	Установка БГС, обломан хвостовик крана на стояк	05.08.16	Нет доступа в кв. № 111, 123, 143 После замены крана на стояк будет произведен пуск газа	23.09.16.
3	ул. Ближняя 33 кв. № 157,161,165,169,173,177,181,185,189,193	АДС	30.08.16	Нет доступа кв.№ 173, 177, 181 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
	АНД район				
1	Ул. Котляревского,2 кв: 112,116,120,124,128	Уст. БГС	05.09.16	при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления	23.09.16.

	95,98,101,104,107- 06.09.16 96,99,102,105,108 97,100,103,106,109 1,5,9,13,17- 12.09.16 2,6,10,14,18 3,7,11,15,19 4,8,12,16,20 21,24,27,30,33- 13.09.16 22,25,28,31,34 23,26,29,32,35 36,39,42,45,48 37,40,43,46,49 38,41,44,47,50			выше допустимого	
	Индустриальный район				
1	ул. Батумская,16 кв: 41,45,49,53,57 42,43,46,47,50,51,54,55,58,59	Установка БГС	06.09.16	Нет доступа в квартиры : 46,59 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
2	ул. Батумская,6 кв: 22,23,26,27,30,31,34,35,38,39	Установка БГС	12.09.16	Нет доступа в квартиры: 30 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Нет БГС кв: 30	23.09.16.
3	ул. Косиора,30 кв: 41,45,49,53,57 63,66,67,70,71,74,75,78,79 64,68,72,76,80	Установка БГС	07.09.16 13.09.16	Нет доступа в квартиры : 41,45,66,70,71,75,78, 64,68,72,76,80 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Нет БГС кв: 66,68,70,78	23.09.16.
4	просп. Правды,98 кв: 63,67,71,75,79 81,82,85,86,89,90,93,94	Уст. БГС АДС	14.07.15 07.09.16	Нет доступа в квартиры : 67,75,79,86,93,94 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Тех. нар: 71 Не уст. БГС кв: 63,67,71,75,79	23.09.16. После предоставления доступа и устранения технических нарушений
5	Ул. Столетова,7 кв: 1,2,3,4,9,10,11,12,13,19,20,21,22,27; 8,5,6,7,17,14,15,16,26,23,24,25;	Рем. работы	30.08.16	Нет доступа в квартиры 3,5,6 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Нет БГС кв: 5 Тех. нарушения кв: 5-автоматика безопасности	23.09.16.
6	Пр. Правды,82 кв: 73,77,81,85,89,93,97,101,105	ПТО, опрессовка	12.09.16	Нет доступа в квартиры : 80,82,83,84,85,86,90 ,107- при проведении	23.09.16.

	74,78,82,86,90,94,98,102,106 75,79,83,87,91,95,99,103,107 76,80,84,88,92,96,100,104,108			контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	
7	пр. Слобожанский (пр. им.газ «Правда»), 93 кв: 54,57,60	Установка БГС	20.04.16	При проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Нет БГС кв: 60 (отказ от уст. БГС) Тех. наруш кв. 57 (самовольная замена ГК, ГК в ванной)	23.09.16.
8	ул. Решетилловская,18 кв: 16,19,22,25,28 17,20,23,26,29 18,21,24,27,30	ПТО, опрессовка	13.09.16	Нет доступа в квартиры : 20,24,25,26,28,29 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
9	ул. Б.Хмельницкого,13 кв: 21,25,29,33,37 22,23,26,27,30,31,34,35,38,39 24,28,32,36,40 61,65,69,73,77 62,63,66,67,70,71,74,75,78,79 64,68,72,76,80	Установка БГС	13.09.16	Нет доступа в квартиры : 21 ,29,33, 22, 26,27, 31,34,35,39 28, 36 65, 73,77 62, 67, 71,74, 78 при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Нет БГС кв: 23,35,66,67,74 Тех. Наруш кв: 35- самовольная замена ГК Кв.64-гофра (нет доступа для отключения прибора)	23.09.16.
Самарский район					
1	ул. Гаванская,17 кв: 16,22,25,28	Внеплановые ремонтные работы	03.02.16	Нет доступа в квартиры: 16,25,28 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	23.09.16.
2	ул.20 Лет Победы,8 кв: 33,36,39,42,45	АДС Самовольное подключение кв.36	13.09.16	Нет доступа в квартиры : 3,36,39 - при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого	После предоставления доступа и устранения технических нарушений
Днепропетровский район					
1	ул. Фрунзе, 16 кв: 2 под-23.08.16 Кв: 40,44,48,52,56,60,64,68,72 Кв: 39,43,47,51,55,59,63,67,71-30.08.16	установка БГС	10.08.16 г.	Нет доступа в квартиры : 51,55,59,64- при проведении контрольной опрессовки системы газоснабжения падение давления выше допустимого Нет БГС Кв.68- самовольное подключение	23.09.16.